

(原水)

各浄水場の水源におけるPFOS及びPFOA（有機フッ素化合物）の状況

No.	浄水場系統			西新町	黒石	後川	福住	大芋（地下水）	大芋（ダム水）	栗柄（地下水）	栗柄（ダム水）	本郷	備考
	採水地点			西新町浄水場	黒石浄水場	後川浄水場	福住浄水場	大芋浄水場	大芋浄水場	栗柄浄水場	栗柄浄水場	本郷浄水場	
	検査項目	単位	採水日	6月11日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日	7月17日	
	水温	℃	—	21.0	17.0	17.0	15.0	14.0	16.0	14.0	17.0	15.0	
水質管理目標設定項目水質基準項目			単位	目標値									
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	mg/L	0.00005	0.000005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	

※西新町浄水場については6月、10月に検査を行います