

水質検査計画に基づく水質検査結果  
令和8年4月の丹波篠山市の水道水の値

## (給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
	採水地点			知足	追入	曾地中	今田町木津	後川奥	奥原山	立金	小坂	川阪	
				知足 公民館	追入 神社	四十九 加圧所	木津住吉神 社	後川奥 加圧所	原山 調整池	立金 調整池	小坂 公民館	川阪 加圧所	
	浄水場系統			西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
	検査項目	単位	目標値等										
	水温	℃	—	18.0	14.0	15.0	14.0	18.0	14.0	13.0	16.0	16.0	
	水質基準項目												
		単位	基準値										
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
38	塩化物イオン	mg/L	200	14	21	19	9.8	6.2	14	7.9	8.2	5.9	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6	
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	6.8	7.0	7.0	7.2	7.1	6.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	水質管理目標設定項目												
		単位	目標値										
16	残留塩素	mg/L	1	0.40	0.20	0.78	0.69	0.64	0.54	0.72	0.69	0.79	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。

水質検査計画に基づく水質検査結果  
令和8年5月の丹波篠山市の水道水の値

## (給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
	採水地点			知足	追入	曾地中	今田町木津	後川奥	奥原山	立金	小坂	川阪	
				知足 公民館	追入 神社	四十九 加圧所	木津住吉神 社	後川奥 加圧所	原山 調整池	立金 調整池	小坂 公民館	川阪 加圧所	
	浄水場系統			西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
	検査項目	単位	目標値等										
	水温	℃	—	20.0	17.0	18.8	16.0	22.0	16.0	16.0	19.0	19.0	
	水質基準項目												
		単位	基準値										
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
38	塩化物イオン	mg/L	200	14	18	18	9.7	5.4	12	8.3	8.7	5.6	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.5	
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.0	6.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
	水質管理目標設定項目												
		単位	目標値										
16	残留塩素	mg/L	1	0.30	0.14	0.76	0.63	0.56	0.88	0.62	0.70	0.68	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。