

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和8年4月の丹波篠山市の水道水の値

(給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
採水地点				知足 知足 公民館	追入 追入 神社	曾地中 四十九 加圧所	今田町木津 木津住吉神 社	後川奥 後川奥 加圧所	奥原山 原山 調整池	立金 立金 調整池	小坂 小坂 公民館	川阪 川阪 加圧所	
浄水場系統				西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
検査項目		単位	目標値等										
水温		℃	—	18.0	14.0	15.0	14.0	18.0	14.0	13.0	16.0	16.0	
水質基準項目		単位	基準値										
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	
38	塩化物イオン	mg/L	200	14	21	19	9.8	6.2	14	7.9	8.2	5.9	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.7	0.6	0.7	0.8	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6	
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.5	6.8	7.0	7.0	7.2	7.1	6.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
水質管理目標設定項目		単位	目標値										
16	残留塩素	mg/L	1	0.40	0.20	0.78	0.69	0.64	0.54	0.72	0.69	0.79	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和8年5月の丹波篠山市の水道水の値

(給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
採水地点				知足 知足 公民館	追入 追入 神社	曾地中 四十九 加圧所	今田町木津 木津住吉神 社	後川奥 後川奥 加圧所	奥原山 原山 調整池	立金 立金 調整池	小坂 小坂 公民館	川阪 川阪 加圧所	
浄水場系統				西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
検査項目		単位	目標値等										
水温		℃	—	20.0	17.0	18.8	16.0	22.0	16.0	16.0	19.0	19.0	
水質基準項目			単位	基準値									
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	検出せず [※]	
38	塩化物イオン	mg/L	200	14	18	18	9.7	5.4	12	8.3	8.7	5.6	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.7	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.5	
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	6.8	6.9	7.0	7.1	7.0	6.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	度	2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
水質管理目標設定項目			単位	目標値									
16	残留塩素	mg/L	1	0.30	0.14	0.76	0.63	0.56	0.88	0.62	0.70	0.68	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和8年6月の丹波篠山市の水道水の値

(給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.	採水地点			1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
				知足 知足 公民館	追入 追入 神社	曾地中 四十九 加圧所	今田町木津 木津住吉神 社	後川奥 後川奥 加圧所	奥原山 原山 調整池	立金 立金 調整池	小坂 小坂 公民館	川阪 川阪 加圧所	
	浄水場系統			西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
検査項目		単位	目標値等										
水温		℃	—	20.0	20.0	22.0	18.0	23.4	20.0	19.0	22.0	21.0	
水質基準項目		単位	基準値										
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	3	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.10	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ト-4,4'-ジ(4-オクチルフェニル)エーテル (POE) 及びト-4,4'-ジ(4-tert-ブチルフェニル)エーテル (PBPA)	mg/L	0.00005	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	mg/L	0.6	0.12	0.06未満	0.06未満	0.06	0.08	0.1	0.06未満	0.26	0.07	
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロホルム	mg/L	0.06	0.037	0.012	0.012	0.027	0.013	0.008	0.007	0.004	0.008	
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.003未満	0.003未満	0.007	0.007	0.009	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.006	
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1	0.005	0.006	0.004	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.004	0.001	
27	臭素酸	mg/L	0.01	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.057	0.030	0.025	0.034	0.018	0.015	0.010	0.013	0.014	
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.019	0.007	0.008	0.016	0.008	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.010	
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.015	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.005	
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.03	0.02	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	0.01	0.08	0.01未満	0.01	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.03	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	10	10	10	7.7	6.7	7.9	6.1	5.5	3.7	
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
39	塩化物イオン	mg/L	200	17	18	17	9.4	5.9	12	9.0	8.1	5.2	
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	43	37	35	10	13	24	28	28	9	
41	蒸発残留物	mg/L	500	92	93	97	50	50	72	65	67	37	
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
46	フェノール類	mg/L	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	1.0	0.8	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	6.5	
49	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	度	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
水質管理目標設定項目		単位	目標値										
16	残留塩素	mg/L	1	0.18	0.23	0.65	0.40	0.48	0.49	0.52	0.62	0.75	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。
ジェオスミンの正式名は、(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オールです。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和8年7月の丹波篠山市の水道水の値

(給水栓)

1日1回行う水質検査（市内9箇所の給水栓）

No.	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	異常なし
2	濁り	異常でないこと	異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	異常なし

蛇口（給水栓）の水質

No.				1	2	3	4	5	6	7	8	9	備考
採水地点				知足 知足 公民館	追入 追入 神社	曾地中 四十九 加圧所	今田町木津 木津住吉神 社	後川奥 後川奥 加圧所	奥原山 原山 調整池	立金 立金 調整池	小坂 小坂 公民館	川阪 川阪 加圧所	
浄水場系統				西新町	西県水	東県水	黒石	後川	福住	大芋	栗柄	本郷	
検査項目		単位	目標値等										
水温		℃	—	24.0	22.0	23.4	22.0	26.4	21.0	21.0	24.0	24.0	
水質基準項目		単位	基準値										
1	一般細菌	CFU/mL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	100mL中	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
38	塩化物イオン	mg/L	200	13	15	15	8.9	5.0	8.7	7.1	7.1	4.7	
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/L	3	0.7	0.9	0.9	0.8	0.3	0.3未満	0.4	0.4	1.0	
47	pH値		5.8～8.6	7.5	7.4	7.6	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	6.6	
48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5	0.5未満	2.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	
51	濁度	度	2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	
水質管理目標設定項目		単位	目標値										
16	残留塩素	mg/L	1	0.26	0.15	0.63	0.47	0.55	0.53	0.55	0.66	0.60	

検査結果が検出限界を下回る場合には、検出限界を数値で示し、「〇〇未満」と表示します。