

処分した一般廃棄物の各月ごとにおける種類及び数量

(単位 トン)

| 年 月 | 種類 | 処分量 |
|----------|-----|-------|
| 平成28年4月 | 可燃物 | 1,344 |
| 平成28年5月 | | 1,342 |
| 平成28年6月 | | 1,191 |
| 平成28年7月 | | 1,243 |
| 平成28年8月 | | 1,511 |
| 平成28年9月 | | 1,125 |
| 平成28年10月 | | 1,492 |
| 平成28年11月 | | 1,121 |
| 平成28年12月 | | 1,454 |
| 平成29年1月 | | 1,270 |
| 平成29年2月 | | 1,056 |
| 平成29年3月 | | 1,267 |

排ガス測定結果

*値はすべて酸素12%換算濃度

篠山市清掃センター

平成28年度

測定位置:1号炉煙突出口

| 測定日 | 硫黄酸化物濃度 (volppm) | 塩化水素濃度 (mg/m3N) | 窒素酸化物濃度 (volppm) | ばいじん (g/m3n) | ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3) | 報告日 |
|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| 6月9日 | 10 | 19 | 59 | 0.001未満 | | 6月24日 |
| 6月9日 | | | | | 0.0032 | 7月7日 |
| 12月8日 | 3 | 5 | 61 | 0.001未満 | | 12月16日 |
| | | | | | | |

測定位置:2号炉煙突出口

| 測定日 | 硫黄酸化物濃度 (volppm) | 塩化水素濃度 (mg/m3N) | 窒素酸化物濃度 (volppm) | ばいじん (g/m3n) | ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3) | 報告日 |
|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 7月28日 | 13 | 31 | 82 | 0.001未満 | | 8月12日 |
| 1月26日 | 3 | 13 | 64 | 0.001 | | 2月1日 |
| 1月26日 | | | | | 0.0011 | 2月24日 |
| | | | | | | |

排ガス濃度連続測定記録

平成 28年度

単位 (ppm)

| 日 | 1月 | | | | | | | | 2月 | | | | | | | | 3月 | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | | 1号炉 | | | | 2号炉 | | | |
| | CO | Nox | SO ₂ | HCL | CO | Nox | SO ₂ | HCL | CO | Nox | SO ₂ | HCL | CO | Nox | SO ₂ | HCL | CO | Nox | SO ₂ | HCL | CO | Nox | SO ₂ | HCL |
| 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 103 | 10 | 67 | 1 | 84 | 9 | 47 | 1 | 107 | 6 | 73 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 101 | 7 | 66 | 0 | 89 | 8 | 41 | 1 | 102 | 7 | 70 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | 104 | 6 | 79 | 0 | 89 | 10 | 50 | 1 | 104 | 7 | 53 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 0 | 107 | 5 | 72 | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 88 | 8 | 48 | 2 | 95 | 9 | 65 | | | | | 1 | 105 | 4 | 60 | | | | | | | | |
| 6 | 0 | 82 | 5 | 36 | 1 | 92 | 5 | 54 | | | | | 1 | 99 | 7 | 63 | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 77 | 3 | 25 | 1 | 95 | 4 | 38 | | | | | 1 | 107 | 13 | 63 | | | | | | | | |
| 8 | 0 | 77 | 2 | 16 | 1 | 90 | 2 | 27 | | | | | 1 | 98 | 11 | 68 | | | | | | | | |
| 9 | 0 | 81 | 5 | 20 | 1 | 100 | 2 | 25 | | | | | 1 | 108 | 10 | 69 | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 81 | 5 | 22 | 1 | 98 | 3 | 34 | | | | | 1 | 96 | 5 | 57 | | | | | | | | |
| 11 | 0 | 83 | 4 | 27 | 1 | 106 | 6 | 53 | | | | | 1 | 107 | 7 | 60 | 1 | 79 | 10 | 47 | | | | |
| 12 | 0 | 92 | 13 | 51 | 1 | 109 | 10 | 63 | | | | | 1 | 103 | 5 | 59 | 0 | 90 | 6 | 46 | | | | |
| 13 | | | | | 1 | 99 | 9 | 67 | | | | | 1 | 100 | 4 | 70 | 1 | 94 | 5 | 58 | 0 | 92 | 11 | 59 |
| 14 | | | | | 1 | 109 | 6 | 47 | | | | | 1 | 101 | 6 | 69 | 1 | 89 | 4 | 48 | 0 | 103 | 13 | 72 |
| 15 | | | | | 1 | 109 | 4 | 50 | | | | | 1 | 101 | 4 | 62 | 2 | 90 | 8 | 53 | 0 | 107 | 11 | 67 |
| 16 | | | | | 1 | 97 | 7 | 57 | | | | | 1 | 87 | 3 | 58 | 1 | 90 | 6 | 48 | 0 | 103 | 12 | 65 |
| 17 | | | | | 1 | 89 | 3 | 46 | | | | | 1 | 99 | 6 | 72 | 0 | 97 | 7 | 53 | 0 | 102 | 14 | 72 |
| 18 | | | | | 1 | 98 | 5 | 46 | | | | | 1 | 98 | 5 | 64 | 0 | 88 | 4 | 36 | 0 | 104 | 13 | 65 |
| 19 | | | | | 1 | 90 | 6 | 43 | | | | | 1 | 102 | 6 | 69 | 1 | 89 | 6 | 38 | 0 | 108 | 14 | 67 |
| 20 | | | | | 1 | 86 | 6 | 57 | | | | | 1 | 97 | 4 | 54 | 0 | 88 | 8 | 53 | 0 | 106 | 14 | 65 |
| 21 | | | | | 1 | 87 | 6 | 56 | | | | | 1 | 98 | 6 | 70 | 0 | 92 | 9 | 55 | 0 | 117 | 15 | 65 |
| 22 | | | | | 1 | 84 | 2 | 33 | | | | | 1 | 99 | 4 | 74 | 1 | 94 | 9 | 44 | 0 | 111 | 15 | 66 |
| 23 | | | | | 0 | 91 | 6 | 55 | | | | | 1 | 102 | 5 | 72 | 1 | 92 | 9 | 51 | 1 | 108 | 14 | 68 |
| 24 | | | | | 0 | 94 | 5 | 59 | | | | | 1 | 94 | 3 | 57 | 0 | 88 | 7 | 42 | | | | |
| 25 | | | | | 1 | 87 | 5 | 44 | | | | | 1 | 100 | 5 | 64 | 0 | 87 | 5 | 23 | | | | |
| 26 | | | | | 1 | 91 | 4 | 43 | | | | | 1 | 102 | 3 | 62 | 0 | 80 | 4 | 17 | | | | |
| 27 | | | | | 1 | 87 | 5 | 52 | | | | | 1 | 103 | 5 | 60 | 0 | 92 | 4 | 31 | | | | |
| 28 | | | | | 0 | 94 | 4 | 51 | 2 | 76 | 3 | 143 | 1 | 103 | 7 | 69 | 0 | 99 | 3 | 36 | | | | |
| 29 | | | | | 0 | 86 | 4 | 49 | | | | | | | | | 0 | 98 | 3 | 27 | | | | |
| 30 | | | | | 1 | 101 | 7 | 63 | | | | | | | | | 0 | 99 | 5 | 41 | | | | |
| 31 | | | | | 0 | 96 | 6 | 67 | | | | | | | | | 0 | 105 | 3 | 62 | | | | |

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉

平成28年度

| | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス |
| 1日 | | ① | | ① | | ① | | ① | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | | ① | | ① | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | | ① |
| 2日 | | ① | | ① | | ① | | ① | ② | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 3日 | | ① | | ① | | ① | 停止 | 停止 | | | | | | | | ① | | ① | | | | | 停止 | 停止 |
| 4日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | |
| 5日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 6日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 7日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 8日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 9日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 10日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 11日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 12日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ② | | | | | ① | | ① | 停止 | 停止 | | | | ① |
| 13日 | | ① | | ① | | ① | ② | | | | ② | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 14日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ② | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 15日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | | | | | | ① |
| 16日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 17日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 18日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 19日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 20日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 21日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 22日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 23日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 24日 | | ① | | ① | | ① | | | | | ① | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 25日 | | ① | | ① | | ① | | | 停止 | 停止 | | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 26日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 27日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 28日 | | ① | | ① | | ① | | | | | | | | | | ① | | ① | ② | | | | | ① |
| 29日 | | ① | | ① | | ① | | | | ② | | | | | | ① | | ① | 停止 | 停止 | ② | | | ① |
| 30日 | | ① | | ① | | ① | | | | ② | | | | | | ① | | ① | | | ② | | | ① |
| 31日 | | | | ① | | | | | | | | | | ① | | | | | | ② | | | | ① |

① バグフィルターの逆洗による除去(稼働時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

2号炉

平成28年度

| | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス | 冷却 | ガス |
| 1日 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | | ① | | ① | | ① | | ① | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | 停止 | | ① | | ① |
| 2日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | | | ① | | ① |
| 3日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | | | ① | 停止 | 停止 |
| 4日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | | | ① | | |
| 5日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 6日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 7日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 8日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 9日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 10日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 11日 | | | | ② | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 12日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 13日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | |
| 14日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | | ② | | | ① | | ① | | ① |
| 15日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 16日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 17日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 18日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 19日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 20日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 21日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 22日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 23日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 24日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 25日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 26日 | | ① | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | ① |
| 27日 | 停止 | 停止 | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | |
| 28日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | |
| 29日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | ① | | ① | | ① | |
| 30日 | | | | | | | | ① | | ① | | ① | | ① | | ② | | | 停止 | 停止 | ① | | | |
| 31日 | | | | | | | | ① | | ① | | | | ① | | | | | 停止 | 停止 | ① | | | |

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

排ガス温度連続測定記録

1号炉 燃烧室

単位 (°C)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 1日 | 941 | 938 | 965 | 938 | | | | 968 | 972 | | | 967 |
| 2日 | 930 | 928 | 955 | 938 | | | | 957 | 967 | | | 944 |
| 3日 | 928 | 949 | 942 | | | | | 957 | 948 | | | |
| 4日 | 920 | 940 | 928 | | | | | 958 | 925 | | | |
| 5日 | 920 | 936 | 953 | | | | | 968 | 940 | 910 | | |
| 6日 | 928 | 942 | 935 | | | | | 971 | 926 | 976 | | |
| 7日 | 921 | 952 | 949 | | | | | 975 | 961 | 956 | | |
| 8日 | 950 | 929 | 941 | | | | | 961 | 955 | 979 | | |
| 9日 | 937 | 925 | 931 | | | | | 937 | 955 | 966 | | |
| 10日 | 949 | 940 | 941 | | | | | 925 | 926 | 978 | | |
| 11日 | 951 | 937 | 941 | | | | | 974 | 971 | 978 | | |
| 12日 | 932 | 930 | 940 | | | | | 949 | 932 | | | 955 |
| 13日 | 939 | 937 | 946 | | | | | 929 | 976 | | | 946 |
| 14日 | 916 | 924 | 928 | | | | | 947 | 950 | | | 938 |
| 15日 | 918 | 921 | 905 | | | | | 938 | 939 | | | 934 |
| 16日 | 937 | 916 | 921 | | 945 | | | 929 | 926 | | | 936 |
| 17日 | 924 | 935 | 931 | | 951 | | | 962 | 980 | | | 948 |
| 18日 | 927 | 940 | 936 | | 947 | | | 958 | 926 | | | 949 |
| 19日 | 922 | 952 | 939 | | 934 | | | 973 | 928 | | | 936 |
| 20日 | 921 | 952 | 943 | | 931 | | | 953 | 941 | | | 934 |
| 21日 | 931 | 938 | 933 | | 936 | | | 932 | 970 | | | 948 |
| 22日 | 951 | 936 | 934 | | 948 | | | 919 | 946 | | | 946 |
| 23日 | 942 | 936 | 943 | | 949 | | | 930 | 926 | | | 963 |
| 24日 | 948 | 950 | 919 | | 968 | | 972 | 932 | 901 | | | 957 |
| 25日 | 934 | 935 | 916 | | | | 950 | 936 | 944 | | | 962 |
| 26日 | 949 | 942 | 925 | | | | 945 | 937 | 934 | | | 930 |
| 27日 | 937 | 939 | 939 | | | | 946 | 975 | 967 | | | 941 |
| 28日 | 939 | 946 | 927 | | | | 932 | 955 | 972 | | | 944 |
| 29日 | 935 | 948 | 929 | | | | 959 | 956 | | | | 922 |
| 30日 | 938 | 956 | 933 | | | | 981 | 966 | | | | 930 |
| 31日 | | 945 | | | | | 946 | | | | | 944 |

排ガス温度連続測定記録

2号炉 燃烧室

単位 (°C)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1日 | | | | 935 | 948 | 936 | 945 | | | | 920 | 907 |
| 2日 | | | | 930 | 953 | 941 | 963 | | | | 901 | 918 |
| 3日 | | | | 927 | 964 | 926 | 944 | | | | 913 | |
| 4日 | | | | 925 | 957 | 926 | 967 | | | | 920 | |
| 5日 | | | | 938 | 949 | 932 | 954 | | | 927 | 936 | |
| 6日 | | | | 941 | 932 | 933 | 942 | | | 935 | 940 | |
| 7日 | | | | 935 | 954 | 941 | 946 | | | 917 | 925 | |
| 8日 | | | | 925 | 966 | 945 | 961 | | | 912 | 936 | |
| 9日 | | | | 933 | 964 | 940 | 955 | | | 925 | 923 | |
| 10日 | | | | 942 | 964 | 944 | 962 | | | 914 | 950 | |
| 11日 | | | | 952 | 963 | 943 | 961 | | | 933 | 936 | |
| 12日 | | | | 953 | 953 | 942 | 947 | | | 946 | 934 | |
| 13日 | | | | 940 | 965 | 943 | 954 | | | 943 | 915 | |
| 14日 | | | | 960 | 932 | 944 | 951 | | | 923 | 938 | 946 |
| 15日 | | | | 948 | 961 | 950 | 943 | | | 935 | 932 | 927 |
| 16日 | | | | 936 | 964 | 959 | 970 | | | 967 | 937 | 927 |
| 17日 | | | | 926 | 947 | 947 | 964 | | | 927 | 946 | 934 |
| 18日 | 880 | | | 951 | 949 | 961 | 960 | | 903 | 935 | 947 | 923 |
| 19日 | 921 | | | 946 | 953 | 942 | 967 | | 944 | 940 | 933 | 907 |
| 20日 | 910 | | | 954 | 949 | 957 | 974 | | 923 | 952 | 924 | 945 |
| 21日 | 907 | | | 957 | 935 | 954 | 958 | | 963 | 945 | 939 | 939 |
| 22日 | 921 | | | 953 | 943 | 946 | 943 | | 948 | 945 | 930 | 925 |
| 23日 | 949 | 851 | | 947 | 947 | 947 | 958 | | 959 | 914 | 928 | 915 |
| 24日 | 936 | 907 | | 947 | 942 | 944 | 967 | | 942 | 928 | 911 | |
| 25日 | 894 | 895 | | 963 | 948 | 927 | 965 | | 968 | 950 | 899 | |
| 26日 | 906 | 915 | | 946 | 938 | 942 | 954 | | 940 | 927 | 884 | |
| 27日 | | 909 | 810 | 929 | 944 | 929 | 942 | | 959 | 917 | 888 | |
| 28日 | | 923 | 932 | 947 | 920 | 945 | 962 | | 947 | 938 | 903 | |
| 29日 | | 919 | 925 | 934 | 933 | 948 | 962 | | 923 | 919 | | |
| 30日 | | | 934 | 944 | 933 | 950 | 967 | | | 957 | | |
| 31日 | | | | 947 | 938 | | 969 | | | 932 | | |

排ガス温度連続測定記録

1号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 1日 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 2日 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 3日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | 174 |
| 4日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | |
| 5日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 165 | | |
| 6日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 7日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 8日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 9日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 10日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 11日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | 175 | | |
| 12日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 13日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 14日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 15日 | 175 | 175 | 175 | | | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 16日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 17日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 18日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 19日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 20日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 21日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 22日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 23日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | 175 | | | 175 |
| 24日 | 175 | 175 | 175 | | 175 | | 175 | 175 | 175 | | | 175 |
| 25日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | 175 | | | 175 |
| 26日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | 175 | | | 175 |
| 27日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | 175 | | | 175 |
| 28日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | 175 | | | 175 |
| 29日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | | | | 175 |
| 30日 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | | | | 175 |
| 31日 | | 175 | | | | | 175 | | | | | 175 |

排ガス温度連続測定記録

2号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 |
| 2日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 |
| 3日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | |
| 4日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | |
| 5日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 166 | 175 | |
| 6日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 7日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 8日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 9日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 10日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 11日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 12日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 13日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | |
| 14日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | 175 |
| 15日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | 175 |
| 16日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | 175 |
| 17日 | | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | 175 | 175 |
| 18日 | 170 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 165 | 175 | 175 | 175 |
| 19日 | 175 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 20日 | 175 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 21日 | 175 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 22日 | 175 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 23日 | 175 | 169 | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 24日 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | |
| 25日 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | |
| 26日 | 175 | 175 | | 175 | 177 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | |
| 27日 | | 175 | 156 | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | |
| 28日 | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | 175 | |
| 29日 | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | 175 | 175 | | |
| 30日 | | | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | | | 175 | | |
| 31日 | | | | 175 | 175 | | 175 | | | 175 | | |