

排ガス濃度連続測定記録

令和3年度
単位 (ppm)

日	10月								11月								12月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL
1	***	***	***	***	2	104	10	31	2	106	12	28	***	***	***	***	***	***	***	***	5	100	8	42
2	***	***	***	***	2	105	9	36	2	113	10	29	***	***	***	***	***	***	***	***	3	106	11	43
3	***	***	***	***	4	109	9	30	3	113	9	28	***	***	***	***	2	102	9	33	3	106	11	41
4	***	***	***	***	2	108	9	35	2	119	10	19	***	***	***	***	2	108	9	23	3	105	9	28
5	2	104	10	16	2	105	10	32	2	120	12	26	***	***	***	***	3	112	10	32	3	99	9	39
6	1	107	9	16	3	106	8	25	2	116	10	18	***	***	***	***	3	111	9	32	3	103	8	32
7	1	111	9	20	2	102	10	29	2	117	10	17	***	***	***	***	2	108	8	29	4	99	7	29
8	1	106	10	22	3	100	9	33	2	115	9	16	***	***	***	***	2	112	6	8	4	102	5	12
9	1	106	9	22	2	98	9	20	2	114	10	20	***	***	***	***	1	113	8	25	3	104	9	27
10	1	105	9	17	***	***	***	***	2	115	7	9	***	***	***	***	3	111	7	20	1	104	9	27
11	2	107	9	12	***	***	***	***	4	114	10	21	***	***	***	***	1	114	1	0	***	***	***	***
12	2	108	9	17	***	***	***	***	3	116	12	34	***	***	***	***	1	112	1	0	***	***	***	***
13	3	108	8	10	***	***	***	***	1	117	10	23	***	***	***	***	3	115	4	3	***	***	***	***
14	2	112	9	15	***	***	***	***	1	121	10	18	***	***	***	***	4	112	2	2	***	***	***	***
15	2	118	11	22	***	***	***	***	1	118	10	29	***	***	***	***	2	116	2	2	***	***	***	***
16	2	119	9	14	***	***	***	***	2	118	10	24	***	***	***	***	1	114	2	1	***	***	***	***
17	2	124	5	5	***	***	***	***	2	115	11	25	***	***	***	***	1	116	6	13	***	***	***	***
18	11	122	9	13	***	***	***	***	1	121	10	27	***	***	***	***	1	116	9	26	***	***	***	***
19	1	121	10	20	***	***	***	***	3	116	10	27	***	***	***	***	1	114	9	22	***	***	***	***
20	1	118	10	20	***	***	***	***	2	122	10	13	2	90	10	18	1	122	9	11	***	***	***	***
21	1	121	9	15	***	***	***	***	1	125	9	14	2	94	9	16	2	119	10	28	***	***	***	***
22	1	116	10	27	***	***	***	***	1	122	11	23	2	96	10	21	1	114	5	8	***	***	***	***
23	2	120	9	20	***	***	***	***	***	***	***	***	3	106	10	23	1	118	1	1	***	***	***	***
24	2	120	10	18	***	***	***	***	***	***	***	***	2	105	10	23	1	114	6	14	***	***	***	***
25	1	122	9	16	***	***	***	***	***	***	***	***	2	104	10	24	2	115	9	26	***	***	***	***
26	1	116	9	24	***	***	***	***	***	***	***	***	2	109	13	25	2	114	9	21	***	***	***	***
27	2	118	10	21	***	***	***	***	***	***	***	***	1	103	9	22	1	119	9	24	***	***	***	***
28	2	122	10	29	***	***	***	***	***	***	***	***	1	98	9	21	3	114	10	25	***	***	***	***
29	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	2	103	9	24	2	117	9	30	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	3	104	10	38	2	119	9	38	***	***	***	***
31	2	111	10	11	***	***	***	***									1	114	9	31	***	***	***	***

排ガス濃度連続測定記録

令和3年度

単位 (ppm)

日	1月								2月								3月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL
1	1	119	9	21	****	****	****	****	1	117	9	36	****	****	****	****	2	119	7	9	4	97	8	14
2	1	115	8	27	****	****	****	****	1	120	10	23	****	****	****	****	1	119	9	13	3	96	9	20
3	2	112	9	35	****	****	****	****	1	118	6	14	****	****	****	****	1	114	9	20	3	98	9	24
4	2	115	5	23	****	****	****	****	1	119	6	18	****	****	****	****	****	****	****	****	1	101	11	24
5	1	118	1	3	****	****	****	****	1	116	9	32	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
6	2	115	1	1	2	92	5	14	1	125	9	19	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
7	2	113	5	15	1	96	6	15	2	124	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
8	2	118	8	33	1	95	9	29	2	115	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
9	3	111	7	33	1	88	8	34	2	116	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
10	3	110	6	28	1	96	8	28	2	122	9	19	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
11	1	111	9	32	****	****	****	****	1	118	9	20	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
12	2	105	8	32	****	****	****	****	1	115	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
13	1	112	9	37	****	****	****	****	2	112	9	23	****	****	****	****	****	****	****	****	8	95	9	15
14	2	110	9	40	****	****	****	****	1	117	9	17	****	****	****	****	3	99	9	29	5	104	9	27
15	1	112	9	37	****	****	****	****	2	117	9	23	****	****	****	****	5	111	9	22	5	101	8	28
16	1	123	9	27	****	****	****	****	3	114	9	15	****	****	****	****	2	113	7	16	5	96	7	21
17	1	115	8	32	****	****	****	****	4	114	9	13	****	****	****	****	3	111	5	7	4	99	5	19
18	4	112	7	34	****	****	****	****	1	112	9	22	****	****	****	****	2	112	5	8	4	100	5	17
19	1	117	9	26	****	****	****	****	2	112	9	28	****	****	****	****	2	116	7	11	4	103	4	15
20	1	118	9	32	****	****	****	****	2	114	9	19	****	****	****	****	3	113	3	4	4	103	4	12
21	1	115	9	35	****	****	****	****	1	116	9	17	****	****	****	****	3	110	8	14	3	99	8	24
22	1	112	8	35	****	****	****	****	3	111	8	24	****	****	****	****	5	114	9	20	2	101	8	25
23	1	119	9	22	****	****	****	****	2	117	8	19	****	****	****	****	4	114	8	18	1	103	8	24
24	2	116	8	26	****	****	****	****	1	119	9	23	****	****	****	****	4	112	9	20	2	102	8	23
25	2	112	8	29	****	****	****	****	2	115	8	24	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
26	5	114	9	27	****	****	****	****	3	122	10	16	****	****	****	****	4	117	10	14	****	****	****	****
27	2	118	9	26	****	****	****	****	2	119	8	20	****	****	****	****	5	109	9	18	****	****	****	****
28	1	118	9	30	****	****	****	****	2	119	9	17	3	86	2	5	6	111	9	24	****	****	****	****
29	2	118	8	24	****	****	****	****									3	113	9	31	****	****	****	****
30	2	125	10	20	****	****	****	****									1	120	9	25	****	****	****	****
31	1	122	9	26	****	****	****	****									2	121	8	22	****	****	****	****

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉

令和3年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス
1日	停止	停止	停止	停止	停止	停止		①		①	停止	停止	停止	停止		①	停止	停止		①		①		①
2日								①		①						①		①		①		①		①
3日								①		①						①		①		①		①		①
4日								①		①						①		①		①		①		①
5日								①		①						①		①		①		①		①
6日								①		①						①		①		①		①		①
7日								①		①						①		①		①		①		①
8日								①		①						①		①		①		①		①
9日								①		①						①		①		①		①		①
10日								①		①						①		①		①		①		①
11日								①		①						①		①		①		①		①
12日								①		①						①		①		①		①		①
13日								①		①						①		①		①		①		①
14日								①		①						①		①		①		①		①
15日								①		①						①		①		①		①		①
16日								①		①						①		①		①		①		①
17日								①		①						①		①		①		①		①
18日								①		①						①		①		①		①		①
19日								①		①						①		①		①		①		①
20日								①		①						①		①		①		①		①
21日								①		①						①		①		①		①		①
22日								①		①						①		①		①		①		①
23日								①		①						①	停止	停止		①		①		①
24日								①		①	停止	停止				①		①		①		①	停止	停止
25日								①		①						①		①		①		①		①
26日								①		①						①		①		①		①		①
27日								①		①						①		①		①		①		①
28日		①						①		①						①		①		①		①		①
29日		①						①		①						①		①		①		①		①
30日		①						①		①						①		①		①		①		①
31日								①		①						①		①		①		①		①

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

2号炉

令和3年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス
1日	①		①		①		停止中	停止中	停止中	停止中	①		①		停止中	停止中	①		停止中	停止中	停止中	停止中		①
2日	①		①		①						①		①				①							①
3日	①		①		①						①		①				①							①
4日	①		①		①						①		①				①							①
5日	①		①		①						①		①				①		①					停止中
6日	①		①		①						①		①				①		①					停止中
7日	①		①		①						①		①				①		①					停止中
8日	①		①		①						①		①				①		①					停止中
9日	①		①		①						①		①				①		①					停止中
10日	①		①		①						①		停止中	停止中			①		①					停止中
11日	①		①		①						①						停止中	停止中	停止中	停止中				停止中
12日	①		①		①						①													①
13日	①		①		①						①													①
14日	①		①		①						①													①
15日	①		①		停止中	停止中					①													①
16日	①		①								①													①
17日	①		①								①													①
18日	①		①								①													①
19日	①		①								①						①							①
20日	①		①								①						①							①
21日	①		①								①						①							①
22日	①		①								①						①							①
23日	①		①								①						①							①
24日	①		①								①						①							停止中
25日	①		①								①						①							停止中
26日	①		①								①						①							停止中
27日	①		①								①						①							停止中
28日	①		①								①						①							停止中
29日	①		①								①						①						①	停止中
30日	①		①								①						①							停止中
31日				①							①													停止中

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

排ガス温度連続測定記録

1号炉 燃焼室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日				920	943			920		916	947	951
2日				915	937			928		940	957	939
3日				917	921			939	立上げ	942	953	立下げ
4日				902	933			921	935	933	938	
5日				941	927		立上げ	921	936	929	952	
6日				924	935		917	921	929	938	939	
7日			立上げ	932	920		906	913	923	946	949	
8日			932	929	913		898	907	936	926	934	
9日			935	935	936		910	917	928	922	948	
10日			948	917	935		925	926	948	931	932	
11日			923	925	940		920	913	954	924	963	
12日			936	926	932		909	926	933	935	949	
13日			922	931	935		923	914	952	922	972	
14日			941	934	915		932	922	945	947	941	立上げ
15日			912	931	921		906	940	969	934	949	971
16日			939	925	931		903	927	949	948	957	931
17日			934	914	911		902	945	965	928	954	943
18日			924	916	925		911	931	952	926	947	952
19日			903	939	912		909	941	960	935	953	928
20日			922	924	914		931	924	935	929	955	933
21日			930	936	927		940	919	944	925	955	955
22日			923	924	930		915	立下げ	955	926	945	951
23日			921	928	940		899		975	926	981	966
24日			907	899	立下げ		905		949	941	957	立下げ
25日			940	920			896		944	932	953	
26日			922	930			905		933	969	920	立上げ
27日			919	931			927		920	937	952	945
28日	立上げ		928	934			立下げ		923	943	950	949
29日	941		926	938					983	931		964
30日	立下げ		925	941					950	942		975
31日				943			立上げ		949	928		979

排ガス温度連続測定記録

2号炉 燃烧室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	957	919	935			984	959		909		立下げ	
2日	953	944	962			962	957		898			
3日	982	962	906			933	941		902			
4日	964	936	908			978	950		894			
5日	999	976	915			964	919		886			
6日	944	936	910			979	970		896	立上げ		
7日	968	967	908			931	969		911	968		立上げ
8日	937	923	947			959	970		904	944		937
9日	986	921	933			934	立下げ		925	910		964
10日	948	919	919			930			立下げ	立下げ		958
11日	951	938	918			947						954
12日	922	902	928			954						959
13日	896	919	904			940						910
14日	888	924	立下げ			930						907
15日	917	907				914						946
16日	899	974				954						942
17日	913	954				934						935
18日	887	945			立上げ	965						立下げ
19日	889	939			946	976						
20日	867	917			940	973		立上げ				
21日	922	906			956	949		963				
22日	895	900			937	966		944				
23日	894	903			975	957		929				
24日	900	898			968	964		944				
25日	921	910			957	936		965				
26日	926	900			952	962		981				
27日	912	923			954	948		986				
28日	915	975			937	959		955			立上げ	
29日	892	966			943	966		948				
30日	893	971			945	975		921				
31日		963			971							

排ガス温度連続測定記録

1号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日				175				175		175	175	175
2日				175				175		175	175	175
3日				175	175			175	立上げ	175	175	立下げ
4日				175	175			175	175	175	175	
5日				175	175		立上げ	175	175	175	175	
6日				175	175		175	175	175	175	175	
7日			立上げ	175	175		175	175	175	175	175	
8日			175	175	175		175	175	175	175	175	
9日			175	175	175		175	175	175	175	175	
10日			175	175	175		175	175	175	175	175	
11日			175	175	175		175	175	175	175	175	
12日			175	175	175		175	175	175	175	175	
13日			175	175	175		175	175	175	175	175	
14日			175	175	175		175	175	175	175	175	立上げ
15日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
16日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
17日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
18日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
19日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
20日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
21日			175	175	175		175	175	175	175	175	175
22日			175	175	175		175	立下げ	175	175	175	175
23日			175	175	175		175		175	175	175	175
24日			175	175	立下げ		175		175	175	175	立下げ
25日			175	175			175		175	175	175	
26日			175	175			175		175	175	175	立上げ
27日			175	175			175		175	175	175	175
28日	立上げ		175	175			立下げ		175	175	175	175
29日	175		175	175					175	175		175
30日	立下げ		175	175					175	175		175
31日				175			立上げ		175	175		175

排ガス温度連続測定記録

2号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	175	175	175			175	175		175		立下げ	175
2日	175	175	175			175	175		175			175
3日	175	175	175			175	175		175			175
4日	175	175	175			175	175		175			立下げ
5日	175	175	175			175	175		175			
6日	175	175	175			175	175		175	立上げ		
7日	175	175	175			175	175		175	175		
8日	175	175	175			175	175		175	175		
9日	175	175	175			175	立下げ		175	175		
10日	175	175	175			175			立下げ	立下げ		
11日	175	175	175			175						
12日	175	175	175			176						
13日	175	175	175			176						立上げ
14日	175	175	立下げ			175						175
15日	175	175				175						175
16日	175	175				175						175
17日	175	175				175						175
18日	175	175			立上げ	175						175
19日	175	175			175	175						175
20日	175	175			175	175		立上げ				175
21日	175	175			175	175		175				175
22日	175	175			175	175		175				175
23日	175	175			175	175		175				175
24日	175	175			175	175		175				立下げ
25日	175	175			175	175		175				
26日	175	175			175	175		175				
27日	175	175			175	175		175				
28日	175	175			175	175		175			立上げ	
29日	175	175			175	175		175				
30日	175	175			175	175		175				
31日		175			175							