

処分した一般廃棄物の各月ごとにおける種類及び数量

(単位 トン)

年 月	種類	処分量
令和5年4月	可燃物	1,218
令和5年5月		1,097
令和5年6月		1,348
令和5年7月		1,238
令和5年8月		1,320
令和5年9月		967
令和5年10月		1,344
令和5年11月		
令和5年12月		
令和6年1月		
令和6年2月		
令和6年3月		

排ガス測定結果

*値はすべて酸素12%換算濃度

丹波篠山市清掃センター

令和5年度

測定位置:1号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	*塩化水素濃度 (mg/m3(N))	*窒素酸化物濃度 (volppm)	*ばいじん (g/m3(N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3)	報告日

測定位置:2号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	*塩化水素濃度 (mg/m3(N))	*窒素酸化物濃度 (volppm)	*ばいじん (g/m3(N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3)	報告日
5月31日	3	20	103	0.001		6月19日

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉

令和5年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月										
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス																			
1日		①	停止	停止	停止	停止		①	冷却	①	停止	停止	停止	停止																			
2日		①	↓	↓	↓	↓		①		①	↓	↓	↓	↓																			
3日		①						①		①						①																	
4日		①						①		①						①																	
5日		①						①		①						①																	
6日		①						①		①						①																	
7日		①						①		①						①																	
8日		①						①		①						①																	
9日		①						①		①						①																	
10日		①						①		①						①																	
11日		①						①		①						①																	
12日		①						①		①						①																	
13日		①						①		①						①																	
14日		①						①		①						①																	
15日		①						①		①						①																	
16日		①		①		①		①																									
17日		①		①		①		①																									
18日		①		①		①		①																									
19日		①		①		①		①																									
20日		①		①		①		①																									
21日		①		①		①		①																									
22日		①		①		①		①																									
23日		①		①		①		①																									
24日		①		①		①		①																									
25日		①		①		①		①	停止	停止																							
26日		①		①		①		①																									
27日		①		①		①		①																									
28日		①		①		①		①																									
29日		①		①		①		①																									
30日	停止	停止		①		①		①																									
31日								①						①																			

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

2号炉

令和5年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス										
1日	停止	停止		①		①	停止	停止	停止	停止		①		①										
2日				①		①						①		①										
3日				①		①						①		①										
4日				①		①						①		①										
5日				①		①						①		①										
6日				①		①						①		①										
7日				①		①						①		①										
8日				①		①						①		①										
9日				①		①						①		①										
10日				①		①						①		①										
11日				①		①						①	停止	停止										
12日				①		①						①												
13日				①		①						①												
14日				①		①						①												
15日				①		①						①												
16日				①		①						①												
17日				①		①						①												
18日				①		①						①												
19日				①		①						①												
20日				①		①						①												
21日				①		①						①												
22日				①		①						①												
23日				①		①						①												
24日				①	停止	停止						①												
25日				①								①												
26日				①								①												
27日		①		①								①												
28日		①		①								①												
29日		①		①								①												
30日		①		①								①												
31日				①								①												

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

排ガス温度連続測定記録

1号炉 燃烧室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	937			939	950							
2日	918			958	947							
3日	923			948	973							
4日	908			937	941		立上げ					
5日	960			942	928		953					
6日	977			922	934		963					
7日	966			928	942		961					
8日	939			902	942		924					
9日	962			913	938		926					
10日	947			943	954		930					
11日	907			936	956		957					
12日	930			925	946		954					
13日	962			950	940		917					
14日	949			928	942		941					
15日	916			909	961		932					
16日	937		立上げ	900	940		950					
17日	919		919	908	948		924					
18日	940		945	935	916		925					
19日	947		947	927	938		955					
20日	931		941	952	934		922					
21日	927		930	935	922		911					
22日	921		948	920	941		908					
23日	914		944	938	940		905					
24日	922		967	948	937		927					
25日	939		939	942	立下げ		952					
26日	931		947	940			942					
27日	913		940	964			912					
28日	904		941	948			923					
29日	919		939	928			918					
30日	立下げ		938	929			947					
31日				944			945					

排ガス温度連続測定記録

2号炉 燃烧室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日		957	926			954	947					
2日		968	933			976	976					
3日		991	899			945	958					
4日		975	941			919	938					
5日		934	904			916	973					
6日		967	918			922	980					
7日		943	923			916	958					
8日		945	905			946	935					
9日		944	905			908	921					
10日		933	903			924	944					
11日		910	930			922	立下げ					
12日		947	931			924						
13日		944	904			936						
14日		972	925			936						
15日		921	924			920						
16日		906	913			903						
17日		923	901			932						
18日		915	893		立上げ	937						
19日		928	896		916	953						
20日		920	934		922	979						
21日		903	931		911	960						
22日		914	917		931	946						
23日		904	立下げ		928	923						
24日		997			924	947						
25日		1005			930	946						
26日		976			954	938						
27日	立上げ	936			932	963						
28日	963	948			937	981						
29日	953	951			934	978						
30日	928	935			941	965						
31日		917			973							

排ガス温度連続測定記録

1号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	175	123	35	175	175							
2日	175	81	26	175	175							
3日	175	63	27	175	175							
4日	175	56	23	175	175		立上げ					
5日	175	51	25	175	175		175					
6日	175	49	24	175	175		175					
7日	175	47	24	175	175		175					
8日	175	41	25	175	175		175					
9日	175	38	26	175	175		175					
10日	175	38	25	175	175		175					
11日	175	32	27	175	175		175					
12日	175	31	30	175	175		175					
13日	175	31	33	175	175		175					
14日	175	36	32	175	175		175					
15日	175	32	63	175	175		175					
16日	175	32	123	175	175		175					
17日	175	33	175	175	175		175					
18日	175	31	175	175	175		175					
19日	175	31	175	175	175		175					
20日	175	35	175	175	175		175					
21日	175	37	175	175	175		175					
22日	175	33	175	175	175		175					
23日	175	32	175	175	175		175					
24日	175	33	175	175	175		175					
25日	175	35	175	175	立下げ		175					
26日	175	33	175	175			176					
27日	175	39	175	175			175					
28日	175	39	175	175			175					
29日	175	37	175	175			175					
30日	立下げ	40	175	175			175					
31日		36		175			175					

排ガス温度連続測定記録

2号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日		175	175			175	175					
2日		175	175			175	175					
3日		175	175			175	175					
4日		175	175			175	175					
5日		175	175			175	175					
6日		175	175			175	175					
7日		175	175			175	175					
8日		175	175			175	175					
9日		175	175			175	175					
10日		175	175			175	175					
11日		175	175			175	立下げ					
12日		175	175			175						
13日		175	175			175						
14日		175	175			175						
15日		175	175			175						
16日		175	175			175						
17日		175	175			175						
18日		175	175		立上げ	175						
19日		175	175		175	175						
20日		175	175		175	175						
21日		175	175		175	175						
22日		175	175		175	175						
23日		175	157		175	175						
24日		175	132		175	175						
25日		175	88		175	175						
26日		176	68		175	175						
27日	立上げ	176	60		175	175						
28日	175	176	55		175	175						
29日	175	176	52		175	175						
30日	175	175	50		175	175						
31日		175			175							