丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

処分した一般廃棄物の各月ごとにおける種類及び数量

（単位 トン）

年　月	種類	処分量
令和5年4月	可燃物	1,218
令和5年5月		1,097
令和5年6月		1,348
令和5年7月		1,238
令和5年8月		1,320
令和5年9月		967
令和5年10月		1,344
令和5年11月		1,147
令和5年12月		1,366
令和6年1月		1,056
令和6年2月		1,381
令和6年3月		1,132

排ガス測定結果

＊値はすべて酸素12%換算濃度

丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

測定位置:1号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	＊塩化水素濃度 (mg/m3(N))	＊窒素酸化物濃度 (volppm)	＊ばいじん (g/m3(N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3)	報告日
6月22日	4	14	95	0.001		7月3日
11月30日	3	4	70	0.001		12月14日

測定位置:2号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	＊塩化水素濃度 (mg/m3(N))	＊窒素酸化物濃度 (volppm)	＊ばいじん (g/m3(N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3)	報告日
5月31日	3	11	103	0.001		6月19日
12月14日	1	4	96	0.001		12月25日

丹波篠山市清掃センター

排ガス濃度連続測定記録

令和5年度

単位　(ppm)

日	4月								5月								6月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL
1	3	105	10	17	****	****	****	****	****	****	****	****	3	98	5	13	****	****	****	****	13.0	2	103	9
2	2	107	10	22	****	****	****	****	****	****	****	****	3	101	6	17	****	****	****	****	13.1	2	107	10
3	1	107	10	19	****	****	****	****	****	****	****	****	4	111	7	26	****	****	****	****	13.0	1	107	8
4	2	106	11	19	****	****	****	****	****	****	****	****	2	110	7	34	****	****	****	****	13.2	2	101	9
5	1	110	10	19	****		****	****	****	****	****	****	1	105	8	29	****	****	****	****	13.2	2	104	7
6	2	104	10	17	****	****	****	****	****	****	****	****	1	108	8	32	****	****	****	****	13.5	4	106	8
7	2	105	10	19	****	****	****	****	****	****	****	****	5	111	7	38	****	****	****	****	13.4	3	110	7
8	1	1,381	10	7	****	****	****	****	****	****	****	****	2	109	8	29	****	****	****	****	13.2	2	109	7
9	1	113	10	16	****	****	****	****	****	****	****	****	1	99	8	40	****	****	****	****	13.3	2	105	8
10	2	109	10	15	****	****	****	****	****	****	****	****	3	103	10	30	****	****	****	****	13.3	1	101	7
11	1	116	10	19	****	****	****	****	****	****	****	****	1	101	8	24	****	****	****	****	13.3	2	109	8
12	2	115	10	24	****	****	****	****	****	****	****	****	2	99	8	34	****	****	****	****	13.1	1	108	8
13	2	116	9	46	****	****	****	****	****	****	****	****	2	99	8	42	****	****	****	****	13.0	2	102	9
14	2	113	10	33	****	****	****	****	****	****	****	****	1	105	8	32	****	****	****	****	12.9	2	103	8
15	1	116	5	17	****	****	****	****	****	****	****	****	2	100	7	42	****	****	****	****	12.9	1	98	8
16	2	112	5	7	****	****	****	****	****	****	****	****	2	98	8	39	2	92	10	10	13.0	3	103	9
17	1	113	9	22	****	****	****	****	****	****	****	****	3	101	8	33	2	97	9	8	13.1	2	102	8
18	2	112	10	25	****	****	****	****	****	****	****	****	1	102	8	29	2	97	8	7	12.7	1	107	6
19	1	115	10	20	****	****	****	****	****	****	****	****	4	102	8	35	2	102	7	8	13.1	1	109	5
20	2	118	9	16	****	****	****	****	****	****	****	****	2	104	8	31	2	99	7	7	13.1	3	106	6
21	1	118	10	23	****	****	****	****	****	****	****	****	1	104	8	28	2	100	9	12	13.2	2	108	8
22	2	116	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	1	105	8	31	1	104	9	11	13.0	1	104	8
23	1	119	10	16	****	****	****	****	****	****	****	****	1	103	8	39	2	96	10	9	13.2	1	103	8
24	2	118	9	14	****	****	****	****	****	****	****	****	2	102	9	33	1	96	9	7	****	****	****	****
25	2	118	9	21	****	****	****	****	****	****	****	****	7	104	9	31	1	102	9	11	****	****	****	****
26	2	120	10	16	****	****	****	****	****	****	****	****	2	113	10	26	2	99	9	9	****	****	****	****
27	2	112	9	18	5	91	10	43	****	****	****	****	1	103	8	31	3	93	9	10	****	****	****	****
28	2	113	9	10	3	98	10	20	****	****	****	****	1	107	8	24	2	95	9	15	****	****	****	****
29	1	112	10	16	3	96	9	22	****	****	****	****	1	107	8	25	3	93	8	11	****	****	****	****
30	1	112	9	15	6	97	8	21	****	****	****	****	2	98	9	22	2	94	10	15	****	****	****	****
31									****	****	****	****	2	102	9	32								

丹波篠山市清掃センター

排ガス濃度連続測定記録

令和5年度

単位　(ppm)

日	7月								8月								9月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL
1	3	99	9	10	****	****	****	****	1	94	9	10	****	****	****	****	****	****	****	****	3	85	7	46
2	2	97	9	15	****	****	****	****	2	99	8	7	****	****	****	****	****	****	****	****	2	85	7	48
3	2	98	8	15	****	****	****	****	10	100	9	9	****	****	****	****	****	****	****	****	3	85	6	32
4	2	97	10	12	****	****	****	****	2	100	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	2	82	6	35
5	1	100	9	8	****	****	****	****	1	97	9	10	****	****	****	****	****	****	****	****	6	79	4	39
6	1	96	9	10	****	****	****	****	2	95	9	11	****	****	****	****	****	****	****	****	3	83	6	26
7	2	99	9	18	****	****	****	****	1	97	9	10	****	****	****	****	****	****	****	****	3	81	6	26
8	5	93	9	14	****	****	****	****	2	94	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	4	77	7	40
9	1	94	9	10	****	****	****	****	2	93	9	13	****	****	****	****	****	****	****	****	1	80	5	27
10	2	98	8	7	****	****	****	****	2	97	10	21	****	****	****	****	****	****	****	****	3	75	6	31
11	2	96	9	13	****	****	****	****	2	99	9	17	****	****	****	****	****	****	****	****	2	78	7	37
12	1	97	9	11	****	****	****	****	4	95	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	4	85	7	35
13	1	103	10	21	****	****	****	****	2	98	9	17	****	****	****	****	****	****	****	****	2	83	6	33
14	2	103	9	17	****	****	****	****	1	96	8	14	****	****	****	****	****	****	****	****	2	83	4	22
15	1	98	9	12	****	****	****	****	1	89	8	16	****	****	****	****	****	****	****	****	8	84	5	42
16	2	101	9	11	****	****	****	****	1	96	8	8	****	****	****	****	****	****	****	****	4	83	2	36
17	1	102	9	15	****	****	****	****	1	96	8	11	****	****	****	****	****	****	****	****	3	90	4	38
18	1	93	9	14	****	****	****	****	1	99	8	13	2	96	9	37	****	****	****	****	4	87	6	43
19	1	104	9	7	****	****	****	****	2	98	9	7	3	91	7	31	****	****	****	****	2	89	8	37
20	1	107	10	2	****	****	****	****	2	94	5	4	3	88	4	20	****	****	****	****	1	91	8	30
21	2	106	11	8	****	****	****	****	1	95	2	0	3	84	0	3	****	****	****	****	7	88	5	34
22	1	105	9	8	****	****	****	****	1	95	5	3	1	92	1	6	****	****	****	****	3	93	8	44
23	1	109	9	2	****	****	****	****	1	97	8	10	2	89	5	19	****	****	****	****	1	94	7	37
24	1	108	9	4	****	****	****	****	1	97	9	10	1	92	8	31	****	****	****	****	6	88	6	45
25	1	104	10	8	****	****	****	****	1	100	9	11	3	90	8	39	****	****	****	****	6	96	7	39
26	2	95	9	7	****	****	****	****	****	****	****	****	2	90	7	37	****	****	****	****	4	90	7	36
27	2	97	9	10	****	****	****	****	****	****	****	****	1	92	8	34	****	****	****	****	6	94	7	36
28	2	98	10	12	****	****	****	****	****	****	****	****	1	94	8	35	****	****	****	****	2	91	7	33
29	2	96	8	9	****	****	****	****	****	****	****	****	2	87	6	45	****	****	****	****	4	89	8	39
30	1	92	9	9	****	****	****	****	****	****	****	****	11	92	7	37	****	****	****	****	2	96	8	46
31	2	95	11	12	****	****	****	****	****	****	****	****	2	89	7	44								

丹波篠山市清掃センター

排ガス濃度連続測定記録

令和5年度

単位　(ppm)

日	10月								11月								12月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL
1	****	****	****	****	2	93	7	35	1	109	9	22	****	****	****	****	2	109	9	9	1	92	3	49
2	****	****	****	****	1	97	8	30	1	112	10	22	****	****	****	****	2	107	9	8	0	94	2	49
3	****	****	****	****	1	97	9	29	1	108	9	15	****	****	****	****	1	103	10	9	0	94	3	44
4	3	90	9	5	3	93	8	22	1	110	10	15	****	****	****	****	1	107	9	6	0	90	6	26
5	1	91	9	16	2	84	7	31	1	111	9	15	****	****	****	****	1	105	9	11	0	87	11	4
6	2	98	9	14	2	90	7	37	1	105	9	14	****	****	****	****	2	105	9	9	2	96	11	18
7	2	97	9	15	1	93	8	39	2	103	10	17	****	****	****	****	2	110	9	9	3	91	6	39
8	1	99	9	11	1	94	6	35	2	111	9	15	****	****	****	****	1	110	9	5	3	94	7	36
9	2	102	9	10	1	96	9	21	2	108	9	12	****	****	****	****	****	****	****	****	3	95	3	12
10	2	102	5	5	2	95	6	6	3	109	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	3	95	1	12
11	2	104	7	8	2	92	4	5	2	106	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	2	97	6	8
12	3	108	5	4	****	****	****	****	3	104	8	12	****	****	****	****	****	****	****	****	2	96	10	7
13	4	106	8	14	****	****	****	****	1	111	9	17	****	****	****	****	****	****	****	****	1	98	9	14
14	3	105	9	13	****	****	****	****	11	107	9	27	****	****	****	****	****	****	****	****	0	94	10	10
15	3	107	9	11	****	****	****	****	1	113	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	0	98	10	10
16	2	111	9	11	****	****	****	****	2	112	9	20	****	****	****	****	****	****	****	****	0	102	8	22
17	2	109	9	13	****	****	****	****	2	117	10	24	****	****	****	****	****	****	****	****	0	101	5	43
18	2	108	9	13	****	****	****	****	2	104	8	12	****	****	****	****	****	****	****	****	0	100	9	29
19	4	106	9	12	****	****	****	****	1	115	9	11	****	****	****	****	****	****	****	****	0	100	9	23
20	4	104	9	18	****	****	****	****	1	111	8	13	****	****	****	****	****	****	****	****	0	102	9	16
21	3	111	8	5	****	****	****	****	4	113	9	18	****	****	****	****	****	****	****	****	0	103	9	25
22	1	115	10	5	****	****	****	****	2	118	9	11	****	****	****	****	****	****	****	****	0	101	10	12
23	2	106	8	9	****	****	****	****	2	121	9	9	****	****	****	****	****	****	****	****	1	98	9	10
24	2	109	10	16	****	****	****	****	3	107	9	16	****	****	****	****	****	****	****	****	1	93	9	15
25	2	109	8	11	****	****	****	****	1	114	9	10	****	****	****	****	****	****	****	****	2	93	9	18
26	3	107	8	20	****	****	****	****	1	115	9	15	****	****	****	****	****	****	****	****	2	92	14	30
27	2	109	10	12	****	****	****	****	1	114	9	9	****	****	****	****	****	****	****	****	3	86	14	42
28	2	110	9	18	****	****	****	****	4	107	22	10	****	****	****	****	****	****	****	****	3	90	12	30
29	2	110	9	15	****	****	****	****	2	108	11	3	****	****	****	****	****	****	****	****	5	90	12	48
30	2	108	9	20	****	****	****	****	2	106	9	7	1	83	2	51	****	****	****	****	6	88	14	45
31	2	106	10	20	****	****	****	****									****	****	****	****	4	88	11	53

丹波篠山市清掃センター

排ガス濃度連続測定記録

令和5年度

単位　(ppm)

日	1月								2月								3月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL	CO	Nox	SO_2	HCL
1	****	****	****	****	3	94	14	50	****	****	****	****	3	92	10	38	1	97	8	19	****	****	****	****
2	****	****	****	****	1	102	16	41	****	****	****	****	2	95	11	57	****	****	****	****	****	****	****	****
3	****	****	****	****	3	99	16	35	****	****	****	****	3	92	7	53	****	****	****	****	****	****	****	****
4	****	****	****	****	2	95	11	28	****	****	****	****	2	93	6	46	****	****	****	****	****	****	****	****
5	****	****	****	****	6	96	12	26	****	****	****	****	1	88	8	45	****	****	****	****	****	****	****	****
6	****	****	****	****	4	95	9	16	****	****	****	****	2	92	7	51	****	****	****	****	****	****	****	****
7	****	****	****	****	2	94	8	20	****	****	****	****	2	90	10	52	****	****	****	****	****	****	****	****
8	****	****	****	****	1	100	9	16	****	****	****	****	6	95	6	23	****	****	****	****	****	****	****	****
9	****	****	****	****	2	92	10	7	****	****	****	****	2	95	9	29	****	****	****	****	****	****	****	****
10	****	****	****	****	5	94	12	10	****	****	****	****	3	90	4	18	****	****	****	****	****	****	****	****
11	****	****	****	****	3	94	15	37	****	****	****	****	2	92	7	27	3	83	6	17	****	****	****	****
12	****	****	****	****	6	95	15	35	****	****	****	****	3	92	6	19	2	92	7	19	11	91	2	40
13	****	****	****	****	3	91	12	21	****	****	****	****	4	94	7	36	3	94	7	15	6	92	4	40
14	****	****	****	****	3	95	14	22	****	****	****	****	3	94	5	23	3	94	10	33	4	91	5	47
15	****	****	****	****	3	94	13	19	****	****	****	****	4	94	6	33	4	92	13	65	4	93	3	56
16	****	****	****	****	4	97	16	26	****	****	****	****	4	97	6	40	3	95	11	48	4	92	2	46
17	****	****	****	****	5	94	18	26	****	****	****	****	4	97	4	25	3	96	10	42	4	90	1	47
18	****	****	****	****	3	98	19	21	****	****	****	****	4	94	3	31	3	102	14	48	3	94	6	53
19	****	****	****	****	6	90	17	44	4	82	17	41	2	96	3	19	1	101	16	41	2	95	14	48
20	****	****	****	****	5	93	16	33	4	86	9	29	1	93	2	14	2	100	14	40	3	89	11	47
21	****	****	****	****	4	92	16	43	2	89	3	1	1	98	0	7	1	99	15	44	1	97	16	46
22	****	****	****	****	4	93	14	38	2	89	4	2	0	90	0	6	2	100	15	48	1	100	17	41
23	****	****	****	****	4	92	13	56	1	94	6	5	0	96	4	15	2	100	16	45	4	99	17	42
24	****	****	****	****	2	99	17	41	1	89	4	3	0	89	2	7	3	101	13	49	****	****	****	****
25	****	****	****	****	2	97	18	23	1	91	7	5	3	98	6	14	2	94	11	48	****	****	****	****
26	****	****	****	****	3	96	18	33	1	89	4	3	0	93	4	12	2	98	12	50	****	****	****	****
27	****	****	****	****	3	94	18	27	1	92	5	5	1	91	5	13	2	100	13	34	****	****	****	****
28	****	****	****	****	2	93	9	14	2	95	6	7	1	96	6	11	2	97	13	45	****	****	****	****
29	****	****	****	****	3	93	3	9	1	96	7	12	0	101	10	14	4	96	13	47	****	****	****	****
30	****	****	****	****	4	94	11	43									3	96	12	39	****	****	****	****
31	****	****	****	****	3	96	13	37									4	97	11	42	****	****	****	****

丹波篠山市清掃センター

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉　　令和5年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス
1日		①	停止	停止	停止	停止		①		①	停止	停止	停止	停止		①		①	停止	停止	停止	停止		
2日		①						①		①						①		①						
3日		①						①		①						①		①						
4日		①						①		①				①		①		①						
5日		①						①		①				①		①		①						
6日		①						①		①				①		①		①						
7日		①						①		①				①		①		①						
8日		①						①		①				①		①	停止	停止						
9日		①	1381					①		①				①		①								
10日		①						①		①				①		①								①
11日		①						①		①				①		①								①
12日		①						①		①				①		①								①
13日		①						①		①				①		①								①
14日		①						①		①				①		①								①
15日		①						①		①				①		①								①
16日		①				①		①		①				①		①								①
17日		①				①		①		①				①		①								①
18日		①				①		①		①				①		①								①
19日		①				①		①		①				①		①						①		①
20日		①				①		①		①				①		①						①		①
21日		①				①		①		①				①		①						①		①
22日		①				①		①		①				①		①						①		①
23日		①				①		①		①				①		①						①		①
24日		①				①		①		①				①		①						①		①
25日		①				①		①	停止	停止				①		①						①		①
26日		①				①		①						①		①						①		①
27日		①				①		①						①		①						①		①
28日		①				①		①						①		①						①		①
29日		①				①		①						①		①						①		①
30日	停止	停止				①		①						①		①								①
31日								①						①										

① バグフィルターの逆洗による除去（稼動時毎日実行）

② 休炉点検時における除去

丹波篠山市清掃センター

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

2号炉

令和5年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス
1日	停止	停止		①		①	停止	停止	停止	停止		①		①	停止	停止		①		①		①	停止	停止
2日				①		①						①		①				①		①		①		
3日				①		①						①		①				①		①		①		
4日				①		①						①		①				①		①		①		
5日				①		①						①		①				①		①		①		
6日				①		①						①		①				①		①		①		
7日				①		①						①		①				①		①		①		
8日				①		①						①		①				①		①		①		
9日				①		①						①		①				①		①		①		
10日				①		①						①		①				①		①		①		
11日				①		①						①	停止	停止				①		①		①		
12日				①		①						①						①		①		①		①
13日				①		①						①						①		①		①		①
14日				①		①						①						①		①		①		①
15日				①		①						①						①		①		①		①
16日				①		①						①						①		①		①		①
17日				①		①						①						①		①		①		①
18日				①		①				①		①						①		①		①		①
19日				①		①				①		①						①		①		①		①
20日				①		①				①		①						①		①		①		①
21日				①		①				①		①						①		①		①		①
22日				①		①				①		①						①		①		①		①
23日				①		①				①		①						①		①		①	停止	停止
24日				①	停止	停止				①		①						①		①		①		
25日				①						①		①						①		①		①		
26日				①						①		①						①		①		①		
27日		①		①						①		①						①		①		①		
28日		①		①						①		①						①		①		①		
29日		①		①						①		①						①		①	停止	停止		
30日		①		①						①		①				①		①		①				
31日				①						①								①		①				

① バグフィルターの逆洗による除去（稼動時毎日実行）

② 休炉点検時における除去

丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

排ガス温度連続測定記録

1号炉　燃焼室　　単位（℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	937			939	950			935	949			立下げ
2日	918			958	947			922	929			
3日	923			948	973			928	968			
4日	908			937	941		立上げ	931	931			
5日	960			942	928		953	938	927			
6日	977			922	934		963	921	938			
7日	966			928	942		961	914	912			
8日	939			902	942		924	921	立下げ			
9日	962			913	938		926	946				
10日	947		1381	943	954		930	921				
11日	907			936	956		957	947				立上げ
12日	930			925	946		954	951				946
13日	962			950	940		917	911				940
14日	949			928	942		941	932				942
15日	916			909	961		932	941				934
16日	937		立上げ	900	940		950	957				925
17日	919		919	908	948		924	948				911
18日	940		945	935	916		925	985				922
19日	947		947	927	938		955	940			立上げ	923
20日	931		941	952	934		922	928			945	977
21日	927		930	935	922		911	948			934	978
22日	921		948	920	941		908	944			**946**	974
23日	914		944	938	940		905	931			**918**	926
24日	922		967	948	937		927	934			**902**	939
25日	939		939	942	立下げ		952	942			**931**	929
26日	931		947	940			942	941			931	905
27日	913		940	964			912	918			928	923
28日	904		941	948			923	961			957	1000
29日	919		939	928			918	960			931	946
30日	立下げ		938	929			947	960				937
31日				944			945					908

丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

排ガス温度連続測定記録

2号炉　燃焼室　　単位（℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日		957	926			954	947		916	918	906	
2日		968	933			976	976		918	902	897	
3日		991	899			945	958		908	951	897	
4日		975	941			919	938		902	962	908	
5日		934	904			916	973		906	941	922	
6日		967	918			922	980		901	920	911	
7日		943	923			916	958		894	894	909	
8日		945	905			946	935		897	925	901	
9日		944	905			908	921		887	908	936	
10日		933	903			924	944		888	885	915	
11日		910	930			922	立下げ		913	896	972	
12日		947	931			924			922	913	949	立上げ
13日		944	904			936			992	928	958	984
14日		972	925			936			917	915	929	1002
15日		921	924			920			926	899	975	975
16日		906	913			903			908	893	979	956
17日		923	901			932			906	902	952	933
18日		915	893		立上げ	937			893	907	940	918
19日		928	896		916	953			886	907	920	920
20日		920	934		922	979			907	897	915	933
21日		903	931		911	960			910	909	910	942
22日		914	917		931	946			910	903	901	951
23日		904	立下げ		928	923			893	896	895	立下げ
24日		997			924	947			890	900	897	
25日		1005			930	946			900	919	892	
26日		976			954	938			905	963	911	
27日	立上げ	936			932	963			952	932	906	
28日	963	948			937	981			933	912	909	
29日	953	951			934	978			934	894	立下げ	
30日	928	935			941	965		立上げ	932	909		
31日		917			973				932	897		

丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

排ガス温度連続測定記録

1号炉　バグフィルタ入口　　単位（℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	175	123	35	175	175			175	175			立下げ
2日	175	81	26	175	175			175	175			
3日	175	63	27	175	175			175	175			
4日	175	56	23	175	175		立上げ	175	175			
5日	175	51	25	175	175		175	175	175			
6日	175	49	24	175	175		175	175	175			
7日	175	47	24	175	175		175	175	175			
8日	175	41	25	175	175		175	175	立下げ			
9日	175	38	26	175	175		175	175				
10日	175	38	25	175	175		175	175				
11日	175	32	27	175	175		175	175				立上げ
12日	175	31	30	175	175		175	175				175
13日	175	31	33	175	175		175	175				175
14日	175	36	32	175	175		175	175				175
15日	175	32	63	175	175		175	175				175
16日	175	32	123	175	175		175	175				175
17日	175	33	175	175	175		175	175				175
18日	175	31	175	175	175		175	175				175
19日	175	31	175	175	175		175	175			立上げ	175
20日	175	35	175	175	175		175	175			175	175
21日	175	37	175	175	175		175	175			175	175
22日	175	33	175	175	175		175	175			175	175
23日	175	32	175	175	175		175	175			175	175
24日	175	33	175	175	175		175	175			175	175
25日	175	35	175	175	立下げ		175	175			175	175
26日	175	33	175	175			176	175			175	175
27日	175	39	175	175			175	175			175	175
28日	175	39	175	175			175	175			175	175
29日	175	37	175	175			175	175			175	175
30日	立下げ	40	175	175			175	175				175
31日		36		175			175					175

丹波篠山市清掃センター　　令和5年度

排ガス温度連続測定記録

2号炉　バグフィルタ入口　　単位（℃）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日		175	175			175	175		175	175	175	
2日		175	175			175	175		175	175	175	
3日		175	175			175	175		175	175	175	
4日		175	175			175	175		175	175	175	
5日		175	175			175	175		175	175	175	
6日		175	175			175	175		175	175	175	
7日		175	175			175	175		175	175	175	
8日		175	175			175	175		175	175	175	
9日		175	175			175	175		175	175	175	
10日		175	175			175	175		175	175	175	
11日		175	175			175	立下げ		175	175	175	
12日		175	175			175			175	175	175	立上げ
13日		175	175			175			175	175	175	175
14日		175	175			175			175	175	175	175
15日		175	175			175			175	175	175	175
16日		175	175			175			175	175	175	175
17日		175	175			175			175	175	175	175
18日		175	175		立上げ	175			175	175	175	175
19日		175	175		175	175			175	175	175	175
20日		175	175		175	175			175	175	175	175
21日		175	175		175	175			175	175	175	175
22日		175	175		175	175			175	175	175	175
23日		175	157		175	175			175	175	175	立下げ
24日		175	132		175	175			175	175	175	
25日		175	88		175	175			175	175	175	
26日		176	68		175	175			175	175	175	
27日	立上げ	176	60		175	175			175	175	175	
28日	175	176	55		175	175			175	175	175	
29日	175	176	52		175	175			175	175	立下げ	
30日	175	175	50		175	175		立上げ	175	175		
31日		175			175				175	175		