

処分した一般廃棄物の各月ごとにおける種類及び数量

(単位 トン)

年 月	種類	処分量
平成29年4月	可燃物	1,090
平成29年5月		1,422
平成29年6月		1,404
平成29年7月		1,363
平成29年8月		1,452
平成29年9月		1,152
平成29年10月		1,454
平成29年11月		1,493
平成29年12月		1,424
平成30年1月		1,244
平成30年2月		1,089
平成30年3月		1,199

排ガス測定結果

*値はすべて酸素12%換算濃度

篠山市清掃センター

平成29年度

測定位置:1号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	塩化水素濃度 (mg/m ³ (N))	窒素酸化物濃度 (volppm)	ばいじん (g/m ³ (N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)	報告日
6月1日	3	11	62	0.001未満		6月12日
6月1日					0.012	6月27日
1月25日	3	12	70	0.001未満		2月15日
1月25日					0.0067	2月21日

測定位置:2号炉煙突出口

測定日	硫黄酸化物濃度 (volppm)	塩化水素濃度 (mg/m ³ (N))	窒素酸化物濃度 (volppm)	ばいじん (mg/m ³ (N))	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)	報告日
7月20日	4	26	72	0.001未満		8月9日
7月20日					0.0064	8月14日
12月7日	10	26	70	0.001未満		12月25日
12月7日					0.83	1月4日

排ガス濃度連続測定記録

平成 29年度

単位 (ppm)

日	1月								2月								3月							
	1号炉				2号炉				1号炉				2号炉				1号炉				2号炉			
	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL	CO	Nox	SO ₂	HCL
1									0	103	3	40					0	100	4	59				
2									0	99	4	45					0	93	6	60				
3									0	103	3	33												
4	12	79	6	20	0	102	9	51	0	98	3	42												
5	1	90	5	28	0	101	6	43	1	97	3	35												
6	0	94	1	12	0	100	3	30	1	99	4	44												
7	0	90	2	10	0	104	8	31	1	94	4	48												
8	0	95	1	11	0	104	3	26	1	97	6	52												
9	0	96	3	18	0	108	7	45	1	100	7	55												
10	0	96	3	15	0	105	6	43	0	103	3	31												
11	1	96	4	34	0	107	7	58	0	103	5	55					1	97	8	41	4	103	8	45
12	0	94	6	55	0	101	6	55	1	96	2	28					3	94	10	61	1	106	8	66
13	0	92	1	21					1	96	2	28					1	94	4	37	0	111	6	54
14	0	93	1	21					1	103	4	42					1	101	7	55	0	120	10	64
15	0	98	5	32					1	107	4	64					1	104	9	60	0	116	11	61
16	0	100	3	30					0	99	6	66					0	98	10	52	0	113	12	67
17	1	99	3	27					1	102	4	52					0	99	10	46	0	116	8	51
18	0	102	7	60					0	101	3	51					1	99	13	53	0	114	11	53
19	0	98	6	59					0	102	3	46					0	98	12	49	0	114	14	61
20	0	100	3	45					0	100	4	69					1	99	13	53	0	117	14	57
21	0	103	4	52					0	96	4	55					1	102	14	49	0	120	17	62
22	0	99	5	44					0	97	4	54					1	95	16	59	0	116	16	65
23	1	97	4	41					0	102	5	76	1	99	4	42	0	98	15	49	0	115	19	74
24	1	101	7	53					0	99	3	56	0	99	5	55					0	115	18	68
25	0	100	3	36					0	98	3	58	0	99	3	48					0	119	16	63
26	0	102	8	62					0	101	3	54	0	96	3	49					0	115	12	43
27	0	101	4	51					0	104	4	72									0	121	16	59
28	0	101	4	42					0	98	4	56									0	121	18	64
29	0	96	2	29																	1	115	11	70
30	0	102	4	51																	1	114	11	75
31	0	101	4	46																	0	114	10	58

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉

平成29年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月			
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス		
1日		①		①		①	停止	停止	停止	停止	停止	停止		①			②		停止	停止		①		①		
2日		①		①		①								①			②					①		停止	停止	
3日		①		①		①								①			②					①				
4日		①		①		①								①			②					①				
5日		①		①		①								①			②				①		①			
6日		①		①		①								①			②				①		①			
7日		①		①		①								①		①	②				①		①			
8日		①		①		①								①		①	②				①		①			
9日		①		①		①								①		①	②				①		①		②	
10日		①		①		①	②			①		①		①		①	②				①		①			
11日		①		①		①	②			①		①		①		①	②				①		①			
12日		①		①		①	②			①		①		①		①	②				①		①		①	
13日		①		①		①				①		①		①		①	②				①		①		①	
14日		①		①	停止	停止				①		①		①		①	②				①		①		①	
15日		①		①						①		①		①		①	②				①		①		①	
16日		①		①						①		①		①		①					①		①		①	
17日		①		①						①		①		①		①					①		①		①	
18日		①		①						①		①		①		①					①		①		①	
19日		①		①	②			①		①		①		①		①		①			①		①		①	
20日		①		①	②			①		①		①		①		①		①			①		①		①	
21日		①		①	②			①		①		①		①		①		①			①		①		①	
22日		①		①	②			①		①		①		①		①		①			①		①		①	
23日		①		①	②			①		①		①		①		停止	停止		①		①		①		停止	停止
24日		①		①	②			①		①		①		①				①			①		①			
25日		①		①	②		停止	停止		①		①		①				①			①		①			
26日		①		①	②					①		①		①				①			①		①			
27日		①		①	②					①		①		①				①			①		①			
28日		①		①	②					①		①		①				①			①		①			
29日		①		①	②					①		①		①				①			①		①			
30日		①		①	②				停止	停止		①		①						①						
31日				①					停止	停止				①						①						

① バグフィルターの逆洗による除去(稼働時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

2号炉

平成29年度

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス	冷却	ガス
1日	停止	停止	停止	停止	②	停止		①		①		①			②	停止		①	停止	停止	停止	停止	停止	停止
2日					②			①		①		①			②			①						
3日					②			①		①		①		①				①						
4日				①				①		①		①		①				①						
5日				①				①		①		①		①				①						
6日	②			①		①		①		①		①		①				①						
7日				①		①		①		①		①		①				①						
8日				①		①		①		①		①		①				①						
9日				①		①		①	停止	停止		①		①				①						②
10日				①		①		①				①	停止	停止				①						
11日			停止	停止		①		①			停止	停止						①						
12日			②			①		①										①	停止	停止				①
13日			②			①		①										①						①
14日			②			①		①										①						①
15日			②			①		①										①						①
16日			②			①		①					②					①						①
17日			②			①		①					②					①						①
18日			②			①		①					②					①						①
19日			②			①		①					②					①						①
20日			②			①		①					②					①						①
21日			②			①		①					②					①						①
22日			②			①		①					②					①						①
23日			②			①		①					②					①						①
24日	②		②			①		①					②					①					①	①
25日	②		②			①		①					②					①					①	①
26日			②			①		①					②					①			停止	停止		①
27日			②			①		①					②					①			停止	停止		①
28日			②			①		①					②					①			停止	停止		①
29日			②			①		①					②					①						①
30日			②			①		①					②					①						①
31日			②					①					②											①

① バグフィルターの逆洗による除去(稼動時毎日実行)

② 休炉点検時における除去

排ガス温度連続測定記録

1号炉 燃烧室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	931	925	906				936	934			935	948
2日	930	925	938				916	933			923	
3日	912	916	933				937	934			939	
4日	929	921	941			907	945	953			930	
5日	924	926	923			904	939	949		942	932	
6日	928	937	909			920	926	951		929	921	
7日	907	926	916			925	939	960		919	957	
8日	887	936	921			907	912	969		921	943	
9日	897	934	942			900	913	957		912	926	
10日	893	931	926		932	899	922	955		943	914	
11日	890	932	939		940	892	937	943		928	915	
12日	911	905	939		921	876	925	958		921	913	923
13日	918	908	909		928	967	936	938		939	932	934
14日	918	924			934	953	943	944		940	913	912
15日	898	948			938	942	929	942		908	931	931
16日	897	917			938	936	919	935		915	912	935
17日	939	929			919	926	948	951		909	910	910
18日	935	916			931	942	952	980		914	904	913
19日	914	924		931	938	951	925	938	927	914	922	938
20日	898	915		936	927	926	937	960	936	910	931	945
21日	897	917		941	936	913	950	962	901	887	950	933
22日	931	910		930	922	930	928	942	913	914	919	927
23日	930	947		925	925	929	931		930	925	920	
24日	890	927		920	921	923	920		912	927	903	
25日	925	924			916		946		931	919	940	
26日	925	926			929		933		935	935	924	
27日	911	921			934		934		919	917	934	
28日	905	908			931		907		915	925	922	
29日	894	915			923		950		934	916		
30日	902	895					945			941		
31日		926					940			920		

排ガス温度連続測定記録

2号炉 燃烧室

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日				909	891	924			908			
2日				903	893	931			925			
3日				914	902	934	919		915			
4日		932		905	885	919	957		919			
5日		937		917	890	935	916		918	939		
6日		916	925	905	889	932	964		913	944		
7日		947	895	893	903	919	946		944	937		
8日		940	922	917	900	929	939		918	930		
9日		927	938	906		918	938		899	924		
10日		926	920	912		933			886	942		
11日			914	910					894	933		
12日			928	905					938			943
13日			902	901					938			940
14日			912	912				959	939			921
15日			926	891				948	944			927
16日			928	900				915	927			902
17日			914	899				931	941			890
18日			921	884				969	930			905
19日			918	903				922	962			926
20日			920	903				929	967			915
21日			914	905				947	940			916
22日			900	905				936	982			908
23日			907	897	922			960	949			933
24日			911	902	917			958	929		936	915
25日			911	906	918			946	948		940	930
26日			917	900	917			910	927			933
27日			941	903	915			948	932			932
28日			939	907	925			947	945			929
29日			913	891	935			935				940
30日			920	912	923			911				956
31日				907	914							938

排ガス温度連続測定記録

1号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日	175	175	175				175	175			175	175
2日	175	175	175				175	175			175	
3日	175	175	175				175	175			175	
4日	175	175	175				175	175			175	
5日	175	175	175				175	175		175	175	
6日	175	175	175				175	175		175	175	
7日	175	175	175				175	175		175	175	
8日	175	175	175				175	175		175	175	
9日	175	175	175				175	175		175	175	
10日	175	175	175		175	175	175	175		175	175	
11日	175	175	175		175	175	175	175		175	175	
12日	175	175	175		175	175	175	175		175	175	175
13日	175	175	175		175	175	175	175		175	175	175
14日	175	175			175	175	175	175		175	175	175
15日	175	175			175	175	175	175		175	175	175
16日	175	175			175	175	175	175		175	175	175
17日	175	175			175	175	175	175		175	175	175
18日	175	175			175	175	175	175		175	175	175
19日	175	175		175	175	175	175	175	175	175	175	175
20日	175	175		175	175	175	175	175	175	175	175	175
21日	175	175		175	175	175	175	175	175	175	175	175
22日	175	175		175	175	175	176	175	175	175	175	175
23日	175	175		175	175	175	177		175	175	175	
24日	175	175		175	175	175	175		175	175	175	
25日	175	175			175	175	175		175	175	175	
26日	175	175			175	175	175		175	175	175	
27日	175	175			175	175	175		175	175	175	
28日	175	175			175	175	175		175	175	175	
29日	175	175			175	175	175		175	175		
30日	175	175				175	175			175		
31日		175					175			175		

排ガス温度連続測定記録

2号炉 バグフィルタ入口

単位 (°C)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1日				175	175	175			175			
2日				175	175	175			175			
3日				175	175	175	175		175			
4日		175		175	175	175	175		175			
5日		175		175	175	175	175		175	175		
6日		175	175	175	175	175	175		175	175		
7日		175	175	175	175	175	175		175	175		
8日		175	175	175	175	175	175		175	175		
9日		175	175	175		175	175		175	175		
10日		175	175	175		175			175	175		
11日			175	175					175	175		
12日			175	175					175			175
13日			175	175					175			175
14日			175	175				175	175			175
15日			175	175				175	175			175
16日			175	175				175	175			175
17日			175	175				175	175			175
18日			175	175				175	175			175
19日			175	175				175	175			175
20日			175	175				175	175			175
21日			175	175				175	175			175
22日			175	175	175			175	175			175
23日			175	175	175			175	175			175
24日			175	175	175			175	175	175		175
25日			175	175	175			175	175	175		175
26日			175	175	175			175	175			175
27日			175	175	175			175	178			175
28日			175	175	175			175	175			175
29日			175	175	175			175				175
30日			175	175	175			175				175
31日				175	175							175